検査結果判定書

東近江市水道課　様

株式会社
水道法第20条第3項　登録水質検査機関第72号
〒523-8555 滋賀県近江八幡市北之庄町908番地
TEL: 0748-32-5001　FAX: 0748-32-4192
水質検査部門管理者　鈴木 正

2023年09月04日　にご依頼頂きました試料についての検査結果を下記の通り報告致します。

水源名称採水地点	御池高区							
試料区分	給水栓							
採取日時	2023年09月04日　12:40～12:50							
天候	前日　晴　当日　曇	気温	30.5 ℃	水温	23.3 ℃	残留塩素	0.23 mg/L	
採取者	吉田 七美		検査区分責任者		川上 奈津子			

判定	検査結果において水道法(水質管理目標設定項目)の水質目標に適合しています。

	検査項目	単位	検査結果	目標値	検査方法	定量下限値
1	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	健水発第1010001号目標31	0.000005
	-以下余白-					

備考	

管理No.　CU0810